

## **Vejen Varmeværks isoleringskrav ( Krav frem til varmemåleren )**

**Udgangspunkt : Stjernerørs PLUS isolering**

**Fremløbstemperatur : 80  
Ydertemperatur : 10**

		Varmetab		Rørskåle		Alu-rørskåle	
Rørdim:	K-værdi	W/M		mm		mm	
Ø27	0,12	8,40		60		50	
Ø34	0,15	10,15		60		50	
Ø42	0,16	10,85		60		50	
Ø48	0,18	12,60		80		60	
Ø60	0,20	14,00		80		60	
Ø76	0,23	15,75		80		60	
Ø89	0,24	16,45		80		80	
Ø114	0,25	17,15		100		80	
Ø139	0,29	19,95		100		80	
Ø168	0,33	22,75		100		80	
Ø193	0,34	23,80				100	
Ø219	0,35	24,50				100	

***Ovennævnte isoleringskrav er beregnet på fremløb***

***På returledninger accepteres et isoleringstrin ned.***